

## **Informacja dla mieszkańców Miłkowa Górnego**

Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. informuję, że w dniu 04.10.2020r. w wyniku uszkodzenia ciągu drenarskiego nastąpiło zanieczyszczenie ziemią zbiornika wody czystej, a następnie sieci wodociągowej z ujęcia wody „Miłków Dolny”.

Niezwłocznie podjęto działania związane z czyszczeniem zbiornika, płukaniem i dezynfekowaniem sieci wodociągowej. Zapewniono dostawę wody zdatnej do picia z beczkowozu. W dniu 05.10.2020 została pobrana woda do analizy laboratoryjnej celem sprawdzenia przydatności wody do spożycia.

W związku z zaistniałą sytuacją przepraszamy naszych Odbiorców za niedogodności, a w ramach rekompensaty zostanie Państwu naliczona 10% bonifikata za zużyta wodę za miesiąc październik 2020 r. Bonifikata dotyczy mieszkańców zasilanych z ujęcia „Miłków Dolny”.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

*dr Dariusz Daraż*

